

SURGANTS CUIR POUR ÉLECTRICIENS



Gants à porter sur les gants isolants pour travaux sous tension pour les protéger contre les risques mécaniques

CODE	DÉSIGNATION	COND ^T
7984	Surgants cuir T.8	paire
1017	Surgants cuir T.9	paire
1018	Surgants cuir T.10	paire
4990	Surgants cuir T.11	paire

DESCRIPTION

Gants, forme américaine, en cuir pleine fleur de bovin, pouce palmé, manchette en croûte de bovin, avec bande de serrage sur le dos du gant en cuir pleine fleur siliconé + velcro.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Manchette en croûte de bovin
- Gant en cuir pleine fleur siliconé
- Fil utilisé coton-polyester ou 100% polyester.

TAILLES ET DIMENSIONS

Dimensions par taille :

Taille	8 (A)	9 (B)	10 (C)	11 (D)	12 (E)
Longueur totale (avec manchette)	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	31 cm
Longueur hors manchette	17 cm	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm

Correspondance des tailles de surgants par rapport aux gants électriciens

Classes 00, 0 & 1	Taille des surgants	Classe 2, 3 & 4
Taille 8	A	
Taille 9	B	Taille 8
Taille 10	C	Taille 9
Taille 11	D	Taille 10
	E	Taille 11